

ZGKiM.271.3.2014

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Wieniawskiego 4
43-180 ORZESZE
tel. (0-32) 2213 412
NIP 635-10-42-518, Regon 271775120

Informujemy na stronie internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

„Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu Jaśkowicach”

I. TREŚĆ ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013r. z późniejszymi zmianami) udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawcę zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytania:

Proszę o wyjaśnienie co z wywozem odpadów w przedmiarze dotyczącym

„ Rozbudowy budynku OSP w Orzeszu Jaśkowicach”?

1) Do wywiezienia i utylizacji pozostanie zdemontowana stolarka okienna oraz szyby

**Czy przed pokryciem dachu papą termozgrzewalną nie należy rozebrać i zutylizować
starego pokrycia dachu?**

W przedmiarze nie ujęto takich pozycji, stąd moje wątpliwości.

2) Pozycja nr 7 dotyczy wykucia z muru podokienników zewnętrznych

i wewnętrznych. Brak informacji o montażu nowych podokienników

3) SIWZ mówi o konieczności zapoznania się z projektem budowlanym kontenerowej

stacji zlewnej ścieków dowożonych. Brak rzeczonoego projektu w dokumentacji.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie przedstawionych kwestii.

W odpowiedzi na zapytanie:

1. - Zamawiający nie wymaga utylizacji zdemontowanej stolarki okiennej oraz szyb.
Wykonawca może przekazać zdemontowane elementy Zamawiającemu. Zamawiający na własny koszt dokona utylizacji tych elementów.

- Istniejący dach jest pokryty papą podkładową. Przedmiotowe pokrycie nie będzie podlegało rozebraniu, a co za tym idzie nie będzie podlegało utylizacji. Przewidywane

dodatkowe pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia kładzone będzie na istniejące pokrycie.

2. Zamawiający nie przewiduje montażu nowych podokienników.
3. Zapis dotyczący „ (...)Projektu budowlanego kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych (...)” stanowi omyłkę pisarską zamawiającego i nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wykreśla przedmiotowy zapis.

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Z-ca Kierownika
mgr inż. Krzysztof Krawczyk