

18.08.2023

(miejscowość i data)

Protokół z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkola

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) przeprowadzono w Przedszkole nr 1 w Orzeszu kontrolę w dniu 18.08.2023r.

Skład komisji dokonującej kontroli:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Nikola Kantor | Starszy Inspektor ds. BHP |
| 2. Karina Jaszczyk | Dyrektor placówki |
| 3. | |
| (imię i nazwisko) | (stanowisko) |

Zakres kontroli:

1. Teren wokół budynku przedszkola:

1.1. Stan ogrodzenia terenu

Stan ogrodzenia bardzo dobry, brak uszkodzeń, brak ostrych i wystających elementów, konstrukcja nie naruszona, brak możliwości przejścia dziecka przez ogrodzenie, furtka placu zabaw zabezpieczona przed samoczynnym otwarciem,

1.2. Stan barierek zabezpieczających przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię (ulicę)

Stan ogrodzenia bardzo dobry, brak uszkodzeń, konstrukcja nie naruszona, furtka z placu zabaw (wewnątrz posesji) zabezpieczona suwakiem, wjazd i wejście na posesję przedszkola poprzez bramę i furtkę w ogrodzeniu – stan dobry

1.3. Stan dróg dojazdowych i chodników

Droga dojazdowa stan dobry, niewielkie nierówności i uskoki na parkingu dla pracowników, kostka brukowa na chodniku prowadzącym do placówki i na plac zabaw również z nierównościami

1.4. Sposób zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych oraz studzienek

Otwory kanalizacyjne niemożliwe do otworzenia, blacha przyspawana oraz obciążona płytą betonową

1.5. Stan oświetlenia terenu

Prawidłowe oświetlenie

1.6. Stan boiska (nawierzchni, umocowanie koszy, bramek itp.)

Plac zabaw nie stwarza zagrożenia dla dzieci i pracowników, wszystkie konstrukcje są stabilne, brak wystających i ostrych elementów, powierzchnie drewniane wyszlifowane, powierzchnie metalowe z oznakami korozji na bieżąco oczyszczane, piasek wymieniony terminowo, przed wejściem znajduje się regulamin korzystania z placu zabaw, nierówności na powierzchni amortyzującej upadki pod częścią sprzętów

1.7. Stan rynien i urządzeń odwodniowych

Stan rynien dobry, brak wycieków, drożność prawidłowa, jedna rynna na budynku gospodarczym częściowo wymaga wymiany

1.8. Stan elewacji zewnętrznej budynku, okien, krat, drzwi wejściowych

Stan budynku dobry, widoczne ubytki w elewacji, okna stan bardzo dobry brak uszkodzeń działają poprawnie, drzwi wejściowe w stanie bardzo dobrym, dach w jednym miejscu przy intensywnych opadach deszczu przepuszcza wodę do pomieszczenia (kuchnia) – widoczne ślady zalania w rogu pomieszczenia

2. Teren przedszkola:

2.1. Stan wyjścia ewakuacyjnego

Prawidłowe oznakowanie wyjścia ewakuacyjnego

2.2. Stopień zabezpieczenia pomieszczeń niedostępnych wychowankom

Pomieszczenia zabezpieczone poprzez zamknięcie drzwi na klucz, na parterze jak i na piętrze pomieszczenia gospodarcze zabezpieczone przed otwarciem przez osoby nieupoważnione suwakiem/zamkiem, substancje i preparaty chemiczne zamknięte na klucz w magazynie środków czystości, zaopatrzone w instrukcję BHP dla magazynów substancji i preparatów chemicznych, na terenie placówki znajdują się karty charakterystyki ,

2.3. Stan schodów:

a) (stopni) i balustrad

Balustrady w stanie bardzo dobrym zarówno w budynku jak i na zewnątrz budynku, schody – w stanie bardzo dobrym

b) oznakowanie zejść

Prawidłowe

2.4. Stan korytarzy:

a) nawierzchnia,

Stan podłóg bardzo dobry, brak ubytków, równa nawierzchnia, brak przeszkód

b) oznakowanie dróg ewakuacyjnych na ciągach komunikacyjnych,

Prawidłowe

c) instrukcje bhp, gaśnice,

Instrukcje czytelne, w odpowiednich miejscach, pracownicy zaznajomieni, gaśnice oraz koc gaśniczy umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, z prawidłowym terminem ważności, oznakowane

2.5. Stan sal lekcyjnych:

a) Wyposażenie pracowni

Meble stan dobry, widoczne ślady użytkowania, prawidłowo usytuowane, stabilne, zabawki ułożone w sposób zapewniający bezpieczeństwo, kaloryfery zabudowane drewnianymi płótkami, każda sala posiada toaletę, w toaletach szafki, w których znajdują się przybory artystyczne do pracy z dziećmi oraz ręczniki papierowe/chusteczki – brak substancji czyszczących

- zabezpieczenie pomocy - substancji chemicznych, urządzeń i maszyn

Substancje chemiczne przechowywane w szafkach zamykanych na klucz w pomieszczeniu gospodarczym (brak w salach), kaloryfery zabezpieczone drewnianymi płótkami w każdej sali

- wyposażenie apteczek pierwszej pomocy

Prawidłowe, uzupełniane na bieżąco

- regulaminy i instrukcje obsługi urządzeń i maszyn

Instrukcje i regulaminy czytelne, usytuowane w odpowiednich miejscach, pracownicy zapoznani

b) Stan mebli

Stan mebli dobry, brak uszkodzeń, zwykłe ślady użytkowania, meble stabilnie stoją na podłożu, nie są obciążone

c) Stan podłóg

Podłogi jak i dywany w stanie bardzo dobrym, brak nierówności

d) Stan okien, drzwi

Drzwi wewnętrzne w stanie dobrym, okna w stanie dobrym

e) Sposób zawieszenia tablic, gablot, pomocy dydaktycznych

Tablice i pomoce dydaktyczne stabilnie przytwierdzone do ściany

f) Zamocowanie gniazd, wyłączników, półek, grzejników

Gniazda bez uszkodzeń zamocowane prawidłowo, półki stabilnie przykręcone – nie obciążone, grzejniki stabilne – brak wystających elementów

g) Stan oświetlenia

Oświetlenie prawidłowe (światło naturalne i światło sztuczne)

2.6. Stan pomieszczeń sanitarnych:

a) Stan posadzek

Stan dobry, brak ubytków

b) Stan kabin

Kabiny niestabilne, ruchome elementy, niesprawne zawiasy – drzwi nie domykają się lub działają jako wahadłowe, na jednym piętrze usztywnione metalową rurą (zapobiega poruszaniu się kabin), dostosowane do wieku dzieci

c) Stan umywalek, misek ustępowych (drożność), urządzeń

Umywalki w stanie dobrym, drożne, zaopatrzone w ręczniki jednorazowe, zachowana czystość i porządek, zapewnione środki higieny osobistej, urządzenia sanitarnohigieniczne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej, dostosowane do wzrostu dzieci

d) Stan baterii (szczelność zaworów)

Baterie szczelne, brak kamienia, strumień wody prawidłowy, zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę

e) Stan oświetlenia i ogrzewania

Prawidłowe, światło naturalne oraz sztuczne, ogrzewanie węglowe

2.7. Stan pomieszczeń do wydawania posiłków i zaplecza oraz kuchni:

a) Stan posadzek, krat odpływowych

Prawidłowe, brak usterek

b) Stan oświetlenia, zamocowania gniazd, oznaczenia wyłączników

Oświetlenie prawidłowe (naturalne i sztuczne), gniazda zamocowane odpowiednio, wyłączniki oznakowane

c) Stan urządzeń wentylacyjnych

Brak zastrzeżeń

d) Regulaminy, instrukcje bhp i obsługi sprzętu

Każdy sprzęt wyposażony jest w instrukcję bezpiecznego użytkowania oraz instrukcję obsługi, pracownicy są zaznajomieni, kuchnię utrzymuje się w czystości, a wyposażenie we właściwym stanie technicznym, środki czystości znajdujące się w kuchni są schowane oraz oznaczone naklejką ostrzegawczą, w spiżarni brak informacji o maksymalnym obciążeniu regałów na żywność,

e) Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Prawidłowe, uzupełniane na bieżąco

f) Oznaczenie drogi ewakuacji

Prawidłowo rozmieszczone, pracownicy zaznajomieni z kierunkiem ewakuacji

g) Stan sanitarny pomieszczeń

Bardzo dobry, zachowany ład i porządek na stanowiskach pracy, pomieszczenia są regularnie sprzątane, pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem,

2.8. Stan gabinetów, pokoju nauczycielskiego:

a) Ocena opisowa pomieszczeń

Gabinet dyrektora

Stan gabinetu dyrektora jest zadowalający pod względem BHP. Pomieszczenie jest czyste i utrzymane w dobrym stanie technicznym. Wyposażenie takie jak biurko, krzesło, szafki i urządzenia elektroniczne są odpowiednie i w pełni sprawne. W gabinecie jest prawidłowe oświetlenie (naturalne i sztuczne), zapewniające dobrą widoczność i nie powodujące zmęczenia wzroku.

Sekretariat

Pomieszczenie nie stwarza zagrożeń dla pracowników. Wyposażone jest w instrukcje obsługi wykorzystywanych urządzeń. Należy dopilnować aby na stanowiskach pracy panował ład i porządek.

3. Inne spostrzeżenia:

.....
.....

Podpisy osób dokonujących kontroli:

Starszy Inspektor ds. BHP

1. *Kantor*
Inż. **Nikoła Kantor**

2. *Jaszczyk*
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr **Karina Jaszczyk**

3.

4.

4) Uwagi dyrektora i działania podjęte w związku z koniecznością usunięcia uchybień:

*W spiżarni oznakowane zostały nośniki czyli
maksymalne obciążenie regałów na żywność.
Wyregulowane zostały drzwi w toalecie dla dziewcząt.*

Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość do rozpoczęcia

zajęć dydaktyczno - wychowawczych w *Przedsiębiorstwie z Oddziałem*

Integracyjnym nr 1 w Olesie

w dniu *07.09.2023*

Oleso 22.08.2023

(miejscowość, data)

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM
INTEGRACYJNYM NR 1
43-180 Orzesze, ul. Karola Miarki 4A
tel. 32-22-15-278
NIP 635-16-36-672

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Jaszczyk
mgr **Karina Jaszczyk**

(pieczęć i podpis dyrektora)