

Orzesze, 30.08.2016

PRZEDSZKOLE nr 3
w Orzeszu-Zawadzie
im. Tęczowy Promyk
43-180 Orzesze, ul. Szkolna 55
NIP 635-16-36-695

Protokół

z przeglądu stanu BHP i P.POŻ.

obiektu po okresie wakacyjnym

obiekt: P.3 w Orzeszu

Kontrolę przeprowadził:

Gł. Spec. d/s BHP

Barbara Wodnicka

W obecności:
DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Halina Strokoń

W dniu przeglądu stwierdzono:

1. Instalacja odgromowa: Termin nast. badania - 09.10.18
Określony przez wykonawcę panów

2. Instalacja elektryczna: Protokół firmy AMIBO z 24.08.2015
W zakresie usunięcia usterek zawarty w protokole
uwag do pomiarów z dn. 30.04.2015 - ustępki zostały
usunięte i wykonawca stwierdza że instalacja nadaje
się do eksploatacji i nie stwarza zagrożenia.

3. Instalacja gazowa:
.....
.....

4. Wentylacja:

- grawitacyjna. Protokół nr 14/SPO/2016 z dn. 9.05.2016
z okresowej kontroli przewodów kominowych (głównie,
- mechaniczna. spełniane, wentylacyjne - sprawne tech.

5. Kontrola gaśnic: Protokół z 17.08.2016 - gaśnice
sprawne tech. oraz przewidziano oznakowanie

6. Kontrola hydrantów wewnętrznych.....
.....
.....

7. Kontrola hydrantów zewnętrznych. Protokół z przeglądu
hydrantów zew. - 17.08.2016 - hydrant
sprawny - przewidziano oznakowanie

8. Oznakowanie znakami BHP i P.POŻ. brak uwagi
.....
.....

9. Sala gimnastyczna.....
.....
.....

10. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego... zakwalifikowaną w
sierpniu 2016 (inż. Kociubińska)

11. Teren zewnętrzny:

- boisko: —

- plac zabaw bez uwagi


Wnioski i zalecenia

Dopuszcza się lub nie dopuszcza się obiektu do użytkowania przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Płocówka dopuszczona do użytkowania w roku
szkolnym 2016/2017

Gł. Spec. d/s BHP

Barbara Wodniok



.....
.....
.....
.....

Podpisy członków zespołu, dokonującego przeglądu:

Gł. Spec. d/s BHP
Barbara Wodniok

.....

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Halina Strokoł

.....

Opracował:

Gł. Spec. d/s BHP
Barbara Wodniok

Zatwierdzam:

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Halina Strokoł