



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mikołowie
ul. K. Prusa 7, 43-190 Mikołów

PZ.52800.4.2.2024.KS.ABu

Mikołów, dnia 16.02.2024r.

PRZEDSZKOLE Nr 3 w Orzeszu-Zawadzie W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia	29, 02. 2024
Lp./rok	53/2024

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 127 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: 08.02.2024r. - 16.02.2024r. przez:

- 1) **asp. mgr Krzysztof Sikora** – st. inspektor sztabowy ds. kontrolno-rozpoznawczych (legitymacja służbowa nr 5449216).
- 2) **mł. asp. mgr Artur Buras** – st. inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych (legitymacja służbowa nr 2419968).

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.52800.4.2024.KS.ABu z dnia 25.01.2024r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Przedszkole nr 3
„TĘCZOWY PROMYK”
ul. Szkolna 55,
43-180 Orzesze

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Przedszkole nr 3 „TĘCZOWY PROMYK” ul. Szkolna 55, 43-180 Orzesze	Halina Stokol – Dyrektor Przedszkola

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Halina Stokol – Dyrektor Przedszkola	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola sprawdzająca wykonalności decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.
- 2) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

- 4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 poz. 2065 z późn. zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek przedszkola zlokalizowany w Orzeszu przy ul. Szkolnej 55 wraz z otoczeniem.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Dyrektor Przedszkola nr 3 z siedzibą w Orzeszu przy ul. Szkolnej 55.

2. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku przedszkola nr 3 zlokalizowanego w Orzeszu przy ul. Szkolnej 55 przeprowadzono w dniach 26.05.2023r. – 09.06.2023r. W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Decyzja 46.2023.PZ z dnia 11 lipca 2023r.:

Obowiązek nr 1:

- 1) wyposażyć budynek przedszkola w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru,
- 2) obowiązek o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Kontrolującym przedłożono projekt instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu opracowany przez mgr inż. Dawida Pluta (upr. nr SLK/4501/POOE/13). Projekt uzgodniony w dniu 05.05.2023r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Grzegorza Fischer (upr. nr 438/2001) - bez uwag.

Kontrolującym przedłożono protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 03.02.2024 r. Przegląd przeprowadził Pani Joanna Kociubińska (nr upr. D1/707/9988/19) – wynik pozytywny, bez uwag.

W dniu 08.02.2024r. podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzono praktyczne sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu – wynik pozytywny.

WYKONANO.

Inne ustalenia: Brak.

3. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

PRZEDSZKOLE nr 3
w Orzeszu-Zawadzie
im. Tęczowy Promyk
43-180 Orzesze, ul. Szkolna 55
NIP 635-16-36-695

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr JOANNA BUCHCIK-DULEBA

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
d/s Kontrolno Rozpoznawczych

mgr Krzysztof Sikora

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Jedną 27.02.2024r. zmianą
na stanowisku Dyrektora Przedszkola

