



**Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Mikołowie**

ul. K. Prusa 7, 43-190 Mikołów

PZ.52800.28.5.2023.KS.ABu

Mikołów, 03 października 2023r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  
IM. FRANCISZKA STUSKA  
W ORZESZU  
W P Ł Y N Ę Ł O**

DNIA:

2023 -10- 04

SP4 358/2023

## **DECYZJA 111.2023.PZ**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022r., poz. 1969 z późn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) – zwanej dalej k.p.a.

**nakazuję**

**Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 4  
ul. Stuska 10,  
43-180 Orzesze**

**wykonanie następującego obowiązku dotyczącego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanego w Orzeszu przy ul. Stuska 10:**

Obowiązek nr 1:

- 1) wyposażyć budynek szkoły w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru,
- 2) obowiązek o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2022r., poz. 2057 z późn. zm.)
- § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023r., poz. 822).

- § 183 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225).

Termin wykonania nakazu ustalam na: 31 marca 2024r.

### **Uzasadnienie**

W dniach 17.08.2023r. – 31.08.2023r. na podstawie upoważnienia z dnia 26.07.2023r. znak PZ.52800.28.2023.KS.ABu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanym w Orzeszu przy ul. Stuska 10, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 31.08.2023r. znak PZ.52800.28.2.2023.KS.ABu. Protokół został podpisany przez Panią Aleksandrę Ratka-Bossard – Dyrektor szkoły podstawowej nr 4.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek jest obiektem niskim z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedną kondygnacją podziemną, zaliczanym do kategorii ZL III o powierzchni użytkowej około 1848,88 m<sup>2</sup>.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. Budynku nie wyposażono w instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu wykonanego na podstawie projektu urządzenia przeciwpożarowego uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych odpowiadającej obowiązującym przepisom.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 07.09.2023r. nr PZ.52800.28.3.2023.KS.ABu zawiadomiono Szkołę Podstawową nr 4 w Orzeszu o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Strona w trakcie postępowania nie wносиła uwag co do jego przebiegu, nie składała również dodatkowych informacji i żądań. W tej sytuacji nakazałem wykonanie obowiązków, w których mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnosząc się do ich treści informuję, co następuje.

#### Ad obowiązek nr 1.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem instalacji elektrycznej, ponieważ służy do zabezpieczenia instalacji użytkowych w trakcie pożaru lub innego zagrożenia, jest również utożsamiany z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taki wpisany został w definicję § 2 ust. 1 pkt. 9 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*. Służy on do wyłączenia napięcia w chronionym obiekcie lub jednej ze stref pożarowych, we wszystkich obwodach z wyłączeniem tych instalacji, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest

konieczne. Przeciwożarowy wylacznik pradu powinien byc instalowany w poblizu wejscia do budynku lub, jezeli jest to konieczne w poblizu np. rozdzielni. Przeprowadzone czynnosci wykazaly, ze w skontrolowanym budynku szkoly, zainstalowano glowny wylacznik pradu nie spelniajacy wymagan dla przeciwożarowego wylacznika pradu. Wymog zastosowania przeciwożarowego wylacznika pradu wynika z § 4 ust. 2 pkt. 2 *rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwożarowej budynkow* i zgodnie z § 183 ust. 2. *warunkow technicznych* dotyczy wszystkich obiektow o kubaturze powyzej 1000 m<sup>3</sup>.

Z uwagi na fakt, ze budynek szkoly posiada kubature przekraczajaca powyzsza wartosc (8 730m<sup>3</sup>), powinien on zostac wyposazony w przeciwożarowy wylacznik pradu. Brak przeciwożarowego wylacznika pradu w przypadku wystapienia zagrozenia pożarowego moze opoznic podjecie bezpiecznych i skutecznnych dzialan ratowniczo gasniczych przez jednostki ochrony przeciwożarowej, co w konsekwencji moze stworzyc zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa osob mogacych przebywac w budynku.

Jednoczesnie z uwagi, ze przeciwożarowy wylacznik pradu jest urzadzeniem przeciwożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 *rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwożarowej budynkow*, jako urzadzenie przeciwożarowe powinien byc wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan potwierdzajacych prawidlowosc dzialania.

W sentencji decyzji przyjeta sposob usunienia nieprawidlowosci poprzez:

- 1. Wyposazyc budynek szkoly w przeciwożarowy wylacznik pradu, wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwożarowych, a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzenia przeciwożarowego jest przeprowadzenie prob i badan, potwierdzajacych prawidlowosc dzialania.**

Przede wszystkim wykonanie obowiazkow jest spelnieniem wprost naruszonych przepisow rozporzadzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwożarowej budynkow. Jednoczesnie wykonanie obowiazkow jest mozliwe technicznie, gdyz nie wymaga prowadzenia prac budowlano-remontowych, zwiazanych z koniecznoscia uzyskania pozwolenia na budowe baddz zgloszenia, o ktorzych mowa w przepisach odrębnych. Nakazy sa zatem zgodne ze slusnym interesem strony postepowania, a przez podniesienie poziomu bezpieczenstwa pożarowego – z interesem spolecznym, gdyz przyczyniaja sie do ogolnego wzrostu bezpieczenstwa, w tym ekonomicznego, gdyz ich wykonanie zmniejsza prawdopodobienstwo rozwoju pożaru i ulatwia ewakuacje ludzi.

Wyznaczajac termin realizacji obowiazku kierowano sie interesem spolecznym, dotyczacym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidlowosci.

oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac.

Kierując ww. obowiązki decyzji do Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu przy ul. Stuska 10, kierowano się przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku spoczywa na jego właścicielu, zarządcy, najemcy. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązana jest zarządzająca budynkiem.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

### Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie (ul. K. Prusa 7, 43-190 Mikołów), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

#### Otrzymują:

- ① Szkoła Podstawowa nr 4  
ul. Stuska 10,  
43-180 Orzesze.
2. A/a

KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Mikołowie  
st. bryg. mgr inż. Damian Krawczyk